Alarms report 7.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
06.07.2016, 13:15	42557552183,3333	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
06.07.2016, 13:20	42557555929,7222	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.07.2016, 13:35	42557566360,8796	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
06.07.2016, 13:36	42557566731,3542	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.07.2016, 14:38	42560610306,0185	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:38	42560610398,6227	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:39	42560610803,1481	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:39	42560610861,0185	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:40	42560611219,0625	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:40	42560611253,7732	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:40	42560611682,0949	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:40	42560611739,9653	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:41	42560612225,3009	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:41	42560612283,1713	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:42	42560612618,6343	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:42	42560612653,3449	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:42	42560613000,625	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:42	42560613081,6435	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:43	42560613428,4028	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:43	42560613474,6875	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:43	42560613810,3704	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:43	42560613856,6782	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:44	42560614017,9514	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:44	42560614064,2477	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:44	42560614515,7176	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:44	42560614550,4398	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:45	42560614723,9236	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:45	42560614770,2083	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:45	42560615105,9259	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:45	42560615152,2222	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:46	42560615418,3102	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:46	42560615476,1806	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:46	42560615777,1643	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:47	42560616054,8148	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:47	42560616529,4329	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:47	42560616587,3032	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:48	42560616933,9005	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:48	42560617014,9884	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:49	42560617720,0463	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:49	42560617777,9051	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:49	42560617951,5393	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:50	42560618147,2107	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:50	42560618517,662	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:50	42560618575,5208	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:50	42560618737,581	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:51	42560618818,0787	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:51	42560619142,2106	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:51	42560619200,081	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:52	42560619546,5509	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:52	42560619673,8773	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:53	42560620148,4838	1 (START)	1001	Fire stop active

Alarms report 7.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
09.07.2016, 14:53	42560620182,9398	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:53	42560620356,5856	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:53	42560620391,3079	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:54	42560620865,9259	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:54	42560620923,2755	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:54	42560621085,3588	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:54	42560621108,4954	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:55	42560621559,9537	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:55	42560621605,4514	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:55	42560621871,6782	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:55	42560621987,4537	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:56	42560622253,6806	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:56	42560622310,544	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:56	42560622773,588	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:56	42560622831,4583	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:57	42560623201,0301	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:57	42560623258,8889	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:58	42560623629,3171	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:58	42560623744,3634	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:58	42560624126,3657	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:58	42560624195,8218	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:59	42560624357,0602	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:59	42560624403,3796	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 14:59	42560624715,9028	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 15:00	42560625167,2917	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 21:31	42560897019,0972	1 (START)	1001	Fire stop active
09.07.2016, 21:31	42560897123,2755	0 (STOP)	1001	Fire stop active
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2016, 09:41	42564403962,6505	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 392.1 V)
13.07.2016, 12:13	42564509267,9398	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.07.2016, 12:13	42564509267,9398	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 12:13	42564509267,9398	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 12:13	42564509267,9398	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2016, 12:14	42564510324,5718	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.07.2016, 12:14	42564510382,419	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 12:28	42564519739,8148	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 12:28	42564520052,3495	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 12:49	42564534532,0023	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2016, 13:27	42564560577,7662	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:27	42564560612,4884	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:27	42564560624,0625	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:27	42564560809,2824	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:38	42564568162,7662	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:44	42564572546,7014	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 13:53	42564578514,4676	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 21:47	42564908305,1157	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready

Alarms report 7.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.07.2016, 21:47	42564908305,1157	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 21:47	42564908305,1157	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 21:47	42564908305,1157	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2016, 21:55	42564913717,6157	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
13.07.2016, 21:55	42564913717,6157	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
13.07.2016, 21:55	42564913729,2824	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
13.07.2016, 21:55	42564913729,2824	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 399.5 V)
13.07.2016, 22:57	42564956379,4907	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.07.2016, 22:57	42564956379,4907	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 22:57	42564956379,4907	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 22:57	42564956379,4907	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2016, 22:57	42564956780,3009	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.07.2016, 22:57	42564956884,4792	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.07.2016, 22:58	42564957543,9931	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.07.2016, 23:03	42564961082,7546	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.07.2016, 06:40	42565278062,8472	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
14.07.2016, 06:40	42565278062,8472	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
14.07.2016, 06:40	42565278062,8472	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
14.07.2016, 06:40	42565278062,8472	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.07.2016, 07:58	42565332553,4606	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
14.07.2016, 07:59	42565332657,662	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
14.07.2016, 08:01	42565334370,9491	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
14.07.2016, 08:22	42565349178,1366	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.07.2016, 17:41	42570736835,9838	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
19.07.2016, 17:43	42570738640,5671	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.07.2016, 19:45	42570823553,8773	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.07.2016, 19:47	42570824848,6227	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.07.2016, 19:48	42570824999,0972	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.07.2016, 19:49	42570826016,9213	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.07.2016, 19:50	42570826721,9907	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.07.2016, 19:57	42570831348,3333	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.07.2016, 20:11	42570841398,5648	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
19.07.2016, 20:13	42570842682,3611	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
22.07.2016, 04:20	42573180596,5625	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
22.07.2016, 04:20	42573180596,5625	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
22.07.2016, 07:02	42573293286,9907	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
22.07.2016, 07:07	42573296918,0093	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
22.07.2016, 08:22	42573349018,8773	1 (START)	1001	Fire stop active
22.07.2016, 08:39	42573360793,9236	0 (STOP)	1001	Fire stop active
23.07.2016, 12:37	42574525801,8519	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
23.07.2016, 12:43	42574529932,2569	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.07.2016, 14:39	42574610978,4607	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
23.07.2016, 14:40	42574611106,0301	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.07.2016, 21:12	42575883880,2083	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
24.07.2016, 21:16	42575886412,7546	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.07.2016, 22:21	42575931540,0231	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
24.07.2016, 22:21	42575931748,3796	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 07:53	42579328874,8611	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 07:53	42579328932,7662	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 07:53	42579328990,625	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 07:55	42579330135,706	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready

Alarms report 7.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
28.07.2016, 07:55	42579330239,8843	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 07:55	42579330309,3403	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:01	42579334358,7269	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 08:01	42579334358,7269	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:01	42579334358,7269	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:01	42579334358,7269	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342373,9583	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342385,3356	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342662,9745	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342755,5787	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342813,4491	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342848,1829	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:13	42579342859,7801	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:14	42579343344,9537	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.07.2016, 08:19	42579347012,3495	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.07.2016, 08:19	42579347047,0718	0 (STOP)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347440,6713	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347798,5301	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347798,5301	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347810,0926	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347810,0926	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 392.6 V)
28.07.2016, 08:20	42579347821,6435	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:20	42579347833,2407	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:23	42579349984,8032	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:24	42579350077,4074	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:24	42579350643,9931	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.07.2016, 08:25	42579350690,3125	0 (STOP)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:26	42579351419,5833	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402.6 V)
28.07.2016, 08:26	42579351431,1806	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 391 V)
28.07.2016, 08:27	42579352691,9676	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:30	42579354726,9213	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:34	42579357397,9861	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 08:39	42579361086,4931	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.07.2016, 08:40	42579361780,4745	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.07.2016, 08:41	42579361838,3333	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
28.07.2016, 08:50	42579368522,0139	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.07.2016, 08:50	42579368568,2986	0 (STOP)	1091	Condensator 1 is not ready
28.07.2016, 08:53	42579370153,4607	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.07.2016, 09:04	42579378051,0185	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.07.2016, 09:05	42579378882,6968	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready

Alarms report 7.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
28.07.2016, 09:13	42579384306,0648	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.07.2016, 18:45	42581781553,3912	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
30.07.2016, 18:50	42581785302,3264	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.07.2016, 19:49	42581825910,3819	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
30.07.2016, 19:50	42581826581,2037	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready