Alarms report 10.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.10.2016, 06:57	42645289982,9514	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 406.1 V)
02.10.2016, 12:04	42645502786,1227	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.10.2016, 12:04	42645502786,1227	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.10.2016, 12:04	42645502786,1227	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
02.10.2016, 12:04	42645502786,1227	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.10.2016, 12:04	42645503399,5255	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.10.2016, 12:05	42645503550,0116	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.10.2016, 12:09	42645506858,8195	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.10.2016, 13:35	42645566266,3657	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.10.2016, 13:35	42645566335,8333	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.10.2016, 13:36	42645566681,9792	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
02.10.2016, 13:36	42645566739,8495	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.10.2016, 15:21	42645640182,9514	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
10.10.2016, 09:01	42653376066,6088	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 09:14	42653384972,1065	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 09:14	42653384983,669	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 09:15	42653385723,669	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 09:46	42653407446,5278	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 09:53	42653411864,5602	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 10:20	42653430834,294	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 10:51	42653452414,9537	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.10.2016, 11:51	42653493926,4236	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
10.10.2016, 12:05	42653504011,8634	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.10.2016, 12:46	42654532158,7037	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.10.2016, 12:50	42654535338,5185	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.10.2016, 12:51	42654535454,294	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.10.2016, 12:51	42654535974,4907	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.10.2016, 15:18	42654637768,9236	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
11.10.2016, 15:35	42654649562,8241	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
12.10.2016, 10:37	42655442827,419	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.10.2016, 10:49	42655450706,4699	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.10.2016, 10:45	42660448264,7222	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.10.2016, 10:47	42660449791,4815	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.10.2016, 10:48	42660450092,4653	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.10.2016, 10:49	42660451041,1806	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.10.2016, 10:49	42660451341,5278	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
17.10.2016, 10:51	42660452418,0787	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
18.10.2016, 11:28	42661477905,6713	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
18.10.2016, 11:30	42661479223,8889	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready