Alarms report 12.2016

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
07.12.2016, 10:29	42711436856,6782	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.12.2016, 11:57	42711498433,9699	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.12.2016, 19:57	42713831863,1134	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 19:58	42713832106,1574	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 19:58	42713832394,4213	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 19:58	42713832498,6111	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 19:59	42713832914,4792	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 19:59	42713832983,9352	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:00	42713833402,8125	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:00	42713833437,6505	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:00	42713833677,4074	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:00	42713833746,8866	0 (STOP)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:01	42713834152,0486	1 (START)	1001	Fire stop active
09.12.2016, 20:01	42713834429,2361	0 (STOP)	1001	Fire stop active
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1001	Fire stop active
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1091	Condensator 1 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1092	Condensator 2 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1093	Condensator 3 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720233,5648	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1001	Fire stop active
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1091	Condensator 1 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1092	Condensator 2 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1093	Condensator 3 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.12.2016, 17:17	42721720256,6782	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 411.8 V)