Alarms report 3.2017

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
20.03.2017, 21:17	42814887227,1181	1 (START)	1001	Fire stop active
20.03.2017, 21:23	42814890972,2222	0 (STOP)	1001	Fire stop active
20.03.2017, 21:23	42814891203,6343	1 (START)	1001	Fire stop active
20.03.2017, 21:27	42814893814,6181	0 (STOP)	1001	Fire stop active
20.03.2017, 21:27	42814894115,9259	1 (START)	1001	Fire stop active
20.03.2017, 21:33	42814897967,5579	0 (STOP)	1001	Fire stop active
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609572,5926	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.03.2017, 14:37	42817609584,3866	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402.4 V)
23.03.2017, 14:44	42817614150,7176	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
23.03.2017, 14:44	42817614473,0093	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:44	42817614473,0093	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:44	42817614473,0093	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:44	42817614473,0093	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:44	42817614473,0093	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.03.2017, 14:44	42817614484,4907	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
23.03.2017, 14:44	42817614519,1782	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
23.03.2017, 14:47	42817616245,1852	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.03.2017, 14:47	42817616290,4167	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.03.2017, 14:47	42817616333,4838	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.03.2017, 15:31	42817646751,0301	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.03.2017, 08:22	42819348720,2893	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.03.2017, 13:25	42819559343,6806	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.03.2017, 01:16	42825052867,7315	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.03.2017, 11:39	42825486081,25	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.03.2017, 11:40	42825486139,1435	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.03.2017, 11:40	42825486196,9329	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.03.2017, 12:16	42825511267,3495	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
31.03.2017, 12:16	42825511302,0139	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready