Alarms report 4.2017

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
03.04.2017, 11:11	42828466299,7106	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.04.2017, 14:03	42828585886,9329	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.04.2017, 20:37	42828859022,8935	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 410.7 V)
03.04.2017, 21:34	42828899072,1065	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.04.2017, 21:34	42828899141,4583	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2017, 21:35	42828899789,5718	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
03.04.2017, 21:35	42828899789,5718	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2017, 21:37	42828900923,4375	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
03.04.2017, 21:37	42828901016,0648	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2017, 21:44	42828905736,9445	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.04.2017, 08:59	42829374529,4329	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.04.2017, 08:59	42829374992,419	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.04.2017, 09:00	42829375041,7593	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2017, 11:15	42831468786,0417	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.04.2017, 11:28	42831478303,1019	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.04.2017, 12:31	42831522113,7963	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.04.2017, 13:16	42831553240,7176	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
07.04.2017, 04:18	42832179326,3889	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
07.04.2017, 09:07	42832380340,1157	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
26.04.2017, 14:57	42851623371,5046	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
26.04.2017, 15:37	42851650700,787	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
26.04.2017, 15:51	42851660900,1157	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off