Alarms report 9.2017

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
22.09.2017, 18:59	43000791282,6852	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402.9 V)
22.09.2017, 19:53	43000828566,331	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
22.09.2017, 19:54	43000829421,9792	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
22.09.2017, 20:00	43000833425,9491	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.09.2017, 07:52	43001328082,419	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
23.09.2017, 09:34	43001399024,9653	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
23.09.2017, 09:34	43001399117,581	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.09.2017, 09:38	43001401766,9213	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
23.09.2017, 09:39	43001402622,8241	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.09.2017, 09:55	43001413341,5856	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready