Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
05.04.2018, 11:36	43195483857,8009	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.04.2018, 11:36	43195483869,3634	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.04.2018, 14:35	43195608093,6111	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.04.2018, 14:47	43195616376,5162	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2018, 19:45	43196822940,625	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
06.04.2018, 22:47	43196949691,7477	1 (START)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 00:53	43197037447,2917	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 00:54	43197037759,8148	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 01:34	43197065628,7153	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 01:35	43197066299,213	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 01:35	43197066345,5324	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 01:55	43197080394,0625	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 02:21	43197097999,7107	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
07.04.2018, 02:21	43197097999,7107	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 02:21	43197098010,7639	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 05:49	43197242422,882	1 (START)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 07:32	43197313905,2894	1 (START)	1132	Compressor block 2 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 09:44	43197405889,6528	0 (STOP)	1132	Compressor block 2 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 09:44	43197405947,419	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
07.04.2018, 09:55	43197413521,875	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
07.04.2018, 09:55	43197413568,1713	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
07.04.2018, 09:55	43197413579,7917	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
07.04.2018, 09:57	43197414759,537	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 09:57	43197414782,6852	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
07.04.2018, 09:57	43197414805,8449	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
07.04.2018, 09:57	43197414898,4491	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 08:53	43202370674,2824	1 (START)	1001	Fire stop active
12.04.2018, 08:53	43202370732,2106	0 (STOP)	1001	Fire stop active
12.04.2018, 08:55	43202372143,6921	1 (START)	1001	Fire stop active
12.04.2018, 09:02	43202376469,375	0 (STOP)	1001	Fire stop active
12.04.2018, 09:08	43202380948,044	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:10	43202382509,9769	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:10	43202382590,9954	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:20	43202389344,838	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:21	43202389853,831	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:24	43202392040,0695	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:24	43202392097,9398	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:27	43202394168,8542	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:27	43202394400,3935	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:28	43202395082,7546	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:29	43202395244,8148	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:29	43202395683,9236	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:29	43202395707,0718	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:31	43202397152,6042	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:31	43202397164,1782	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:32	43202397546,0648	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:32	43202397569,213	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:33	43202398009,0972	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:33	43202398090,1157	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:33	43202398378,4375	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:35	43202399627,5579	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
12.04.2018, 09:37	43202401097,4421	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:37	43202401178,4838	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:40	43202402886,6551	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:40	43202403456,4236	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:41	43202403468,0093	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:41	43202403560,6019	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:41	43202403780,1505	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:41	43202403791,7361	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:42	43202404324,2014	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:42	43202404335,8102	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:43	43202404948,7847	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:45	43202406394,2245	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:48	43202408475,0579	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:48	43202408925,8218	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:49	43202409422,8009	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:49	43202409434,3866	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:49	43202409584,8611	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:51	43202410742,3843	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:51	43202410939,1782	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:52	43202411228,5532	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:52	43202411725,4398	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 09:56	43202414572,2106	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 09:58	43202415624,8611	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 09:58	43202415648,0093	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 09:58	43202415705,8796	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 09:59	43202416237,3727	1 (START)	1127	Compressor block 1 - Compressor 3 motor failure
12.04.2018, 09:59	43202416237,3727	1 (START)	1129	Compressor block 1 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:03	43202418989,8958	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:03	43202419001,4815	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 10:03	43202419001,4815	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:03	43202419001,4815	0 (STOP)	1127	Compressor block 1 - Compressor 3 motor failure
12.04.2018, 10:03	43202419001,4815	0 (STOP)	1129	Compressor block 1 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:03	43202419302,4653	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 10:05	43202420586,8056	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:06	43202421477,1528	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:29	43202437006,8171	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:29	43202437399,919	1 (START)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:30	43202437712,4537	1 (START)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
12.04.2018, 10:30	43202437920,1389	0 (STOP)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:30	43202437920,1389	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
12.04.2018, 10:30	43202437931,7708	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 10:30	43202437931,7708	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:31	43202438313,7153	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 10:37	43202442685,8218	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:38	43202443356,331	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:38	43202443703,5995	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 10:38	43202443703,5995	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:38	43202443703,5995	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:39	43202444120,0116	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 10:39	43202444131,5856	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:39	43202444143,1597	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
12.04.2018, 10:39	43202444154,7454	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:39	43202444166,331	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 10:39	43202444339,9537	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 10:39	43202444339,9537	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
12.04.2018, 10:46	43202448642,3148	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 10:46	43202448642,3148	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
12.04.2018, 10:46	43202448988,9468	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:46	43202449197,2454	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:46	43202449208,831	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:47	43202449798,8079	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 10:57	43202456372,9282	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:57	43202456430,7986	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:57	43202456928,3102	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 10:58	43202457240,7639	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 11:15	43202469428,3565	1 (START)	1132	Compressor block 2 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:17	43202470203,5185	1 (START)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:18	43202470874,3866	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 11:18	43202470885,9838	1 (START)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:18	43202471024,8843	0 (STOP)	1132	Compressor block 2 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:18	43202471070,2083	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 11:18	43202471128,0671	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:18	43202471185,9491	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:19	43202471637,4074	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:19	43202471937,3843	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 11:19	43202471948,9236	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:21	43202473140,463	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:21	43202473162,8241	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 11:21	43202473197,5463	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 12:06	43202504283,2986	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 12:06	43202504630,2199	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 12:06	43202504641,8056	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 12:07	43202505486,1921	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 12:07	43202505497,7778	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
12.04.2018, 12:07	43202505532,5	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.04.2018, 12:19	43202513251,3889	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:20	43202514187,6389	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:20	43202514199,3981	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 12:20	43202514511,7593	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 12:20	43202514523,3333	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 12:20	43202514558,0671	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 12:21	43202514581,2153	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
12.04.2018, 12:21	43202514801,1458	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
12.04.2018, 12:22	43202515379,3518	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:22	43202515609,9653	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:22	43202515702,5694	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:22	43202515702,5694	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:23	43202516582,037	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:24	43202516836,7014	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.04.2018, 12:29	43202520573,2292	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:30	43202520862,6389	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:30	43202520874,2361	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
12.04.2018, 12:30	43202521128,1481	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:31	43202521764,8148	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:31	43202521949,2245	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:33	43202523429,7338	1 (START)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
12.04.2018, 12:33	43202523591,9792	0 (STOP)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
12.04.2018, 12:34	43202523695,9491	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:34	43202523857,5463	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:34	43202524297,4421	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:35	43202524401,5972	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:35	43202524563,0903	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:35	43202524621,169	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
12.04.2018, 12:37	43202526148,0671	1 (START)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
12.04.2018, 12:38	43202526425,8565	0 (STOP)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
12.04.2018, 12:46	43202532337,0139	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:46	43202532533,7963	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.04.2018, 12:54	43202537891,8866	1 (START)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:54	43202538100,2546	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 12:55	43202538608,4954	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 12:55	43202538608,4954	0 (STOP)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:56	43202538897,8819	1 (START)	1112	Compressor block 1 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:56	43202539117,8241	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 12:56	43202539291,4699	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 12:56	43202539291,4699	0 (STOP)	1112	Compressor block 1 - oil low level alarm
12.04.2018, 12:59	43202541224,2361	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:00	43202541882,1065	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:00	43202542045,2199	1 (START)	1122	Compressor block 1 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:01	43202542657,581	0 (STOP)	1122	Compressor block 1 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:02	43202543490,7755	1 (START)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:03	43202544381,9792	1 (START)	1125	Compressor block 1 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:05	43202545307,4074	1 (START)	1131	Compressor block 2 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:06	43202545874,1898	1 (START)	1122	Compressor block 1 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:06	43202546452,5231	0 (STOP)	1122	Compressor block 1 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:06	43202546475,6944	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 13:06	43202546475,6944	0 (STOP)	1125	Compressor block 1 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:06	43202546498,7963	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.04.2018, 13:09	43202548175,787	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:09	43202548418,8657	0 (STOP)	1131	Compressor block 2 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:09	43202548488,3218	0 (STOP)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:09	43202548569,3634	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.04.2018, 13:12	43202550166,4005	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 13:12	43202550385,544	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.04.2018, 13:12	43202550570,6944	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:13	43202550779,0509	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:13	43202550790,6366	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:13	43202550802,2107	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:18	43202554342,9514	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:18	43202554816,7824	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:20	43202555569,0972	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:20	43202556112,5463	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
12.04.2018, 13:20	43202556216,7245	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
12.04.2018, 13:21	43202556482,963	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
12.04.2018, 13:21	43202556818,1713	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
12.04.2018, 13:21	43202556887,6042	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
12.04.2018, 13:25	43202559040,2199	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
12.04.2018, 13:25	43202559421,7708	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
12.04.2018, 13:25	43202559572,2454	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
12.04.2018, 13:25	43202559607,0023	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
18.04.2018, 00:54	43208037773,9699	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
18.04.2018, 00:54	43208037785,5556	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
18.04.2018, 01:01	43208042490,9954	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
18.04.2018, 01:01	43208042514,1319	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:10	43211340735,0695	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:12	43211341983,7963	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
21.04.2018, 08:12	43211341983,7963	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
21.04.2018, 08:21	43211348540,2431	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.04.2018, 08:21	43211348540,2431	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:21	43211348586,5625	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.04.2018, 08:21	43211348586,5625	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:32	43211355748,3565	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
21.04.2018, 08:33	43211356511,5162	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
21.04.2018, 08:33	43211356511,5162	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
21.04.2018, 08:33	43211356685,162	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:33	43211356685,162	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:33	43211356685,162	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:33	43211356685,162	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:33	43211356685,162	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:33	43211356696,7245	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
21.04.2018, 08:33	43211356731,4815	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
21.04.2018, 08:33	43211356789,3287	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.04.2018, 08:33	43211356789,3287	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
21.04.2018, 08:33	43211356847,2222	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.04.2018, 08:33	43211356847,2222	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:34	43211357181,956	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:34	43211357309,2708	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:34	43211357320,8449	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.04.2018, 08:37	43211359599,3519	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.04.2018, 08:37	43211359599,3519	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:50	43211368334,7917	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:50	43211368346,3426	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 387.8 V)
21.04.2018, 08:51	43211368831,6551	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:51	43211368831,6551	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:51	43211368831,6551	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:51	43211368831,6551	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:51	43211368831,6551	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:51	43211368843,2176	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
21.04.2018, 08:51	43211368877,9398	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
21.04.2018, 08:51	43211369236,7824	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.04.2018, 08:51	43211369236,7824	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.04.2018, 08:51	43211369329,4097	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
21.04.2018, 08:54	43211371469,1204	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.04.2018, 08:54	43211371469,1204	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:30	43213729476,2847	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 398.9 V)
23.04.2018, 17:30	43213729534,0394	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
23.04.2018, 17:30	43213729534,0394	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready

Alarms report 4.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
23.04.2018, 17:43	43213738509,1319	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:43	43213738577,5116	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
23.04.2018, 17:59	43213749966,0532	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.04.2018, 17:59	43213749966,0532	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
23.04.2018, 18:00	43213750022,7083	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.04.2018, 18:00	43213750022,7083	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
23.04.2018, 18:00	43213750069,0046	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.04.2018, 18:00	43213750069,0046	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
23.04.2018, 18:04	43213752971,2963	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.04.2018, 18:04	43213752971,2963	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
25.04.2018, 07:29	43215312057,1644	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 380.4 V)
25.04.2018, 07:29	43215312369,6759	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312369,6759	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312369,6759	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312369,6759	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312369,6759	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:29	43215312381,2269	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
25.04.2018, 07:29	43215312415,0347	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
25.04.2018, 07:30	43215312866,5046	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
25.04.2018, 07:30	43215312889,6412	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.04.2018, 07:30	43215312889,6412	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
25.04.2018, 07:41	43215320696,0069	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.04.2018, 07:41	43215320696,0069	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm