Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
04.06.2018, 16:10	43255673650,8102	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.06.2018, 16:10	43255673650,8102	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.06.2018, 16:11	43255674414,2824	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
04.06.2018, 16:12	43255675246,5394	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
04.06.2018, 16:12	43255675246,5394	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.06.2018, 16:12	43255675246,5394	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.06.2018, 20:08	43256839072,5579	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.06.2018, 21:44	43256906045,2662	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.06.2018, 09:53	43257412179,4676	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.06.2018, 09:53	43257412272,0718	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.06.2018, 11:07	43257463829,6065	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.06.2018, 11:08	43257463899,0625	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159825,1968	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159825,1968	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159825,1968	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 405.4 V)
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.06.2018, 03:50	43260159836,7593	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159883,0787	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
09.06.2018, 03:50	43260159883,0787	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
09.06.2018, 03:52	43260161213,1134	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
09.06.2018, 03:52	43260161213,1134	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
09.06.2018, 04:51	43260202570,5903	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.06.2018, 04:51	43260202570,5903	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
09.06.2018, 04:56	43260206143,2407	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.06.2018, 04:56	43260206143,2407	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.06.2018, 04:56	43260206212,6968	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.06.2018, 04:56	43260206212,6968	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.06.2018, 10:45	43260448034,2014	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
09.06.2018, 10:45	43260448103,6806	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
09.06.2018, 10:45	43260448103,6806	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.06.2018, 10:45	43260448115,2431	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
09.06.2018, 10:49	43260450879,8611	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
09.06.2018, 10:57	43260456618,3681	1 (START)	1140	Compressor block 3 - Compressor 1 low oil flow alarm
09.06.2018, 10:57	43260456838,3102	0 (STOP)	1140	Compressor block 3 - Compressor 1 low oil flow alarm
11.06.2018, 10:12	43262425476,7708	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.06.2018, 10:30	43262437760,2083	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.06.2018, 11:15	43262469408,2523	1 (START)	1125	Compressor block 1 - Compressor 2 low oil flow alarm
11.06.2018, 11:16	43262469685,3588	0 (STOP)	1125	Compressor block 1 - Compressor 2 low oil flow alarm

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
11.06.2018, 13:03	43262543965,7407	1 (START)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
11.06.2018, 13:03	43262544197,2569	0 (STOP)	1128	Compressor block 1 - Compressor 3 low oil flow alarm
11.06.2018, 13:37	43262567509,0741	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
11.06.2018, 13:37	43262567543,5764	0 (STOP)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
11.06.2018, 14:16	43262594956,4236	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.06.2018, 14:16	43262594956,4236	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.06.2018, 14:18	43262595870,3125	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.06.2018, 14:18	43262595870,3125	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.06.2018, 14:27	43262602751,8866	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.06.2018, 15:10	43262632185,2083	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.06.2018, 16:21	43262681872,5695	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.06.2018, 16:33	43262690012,0023	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 08:46	43263365933,2639	1 (START)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
12.06.2018, 08:48	43263366754,4792	0 (STOP)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
12.06.2018, 10:11	43263424521,6088	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.06.2018, 10:11	43263424533,2292	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
12.06.2018, 10:52	43263453275,5324	1 (START)	1131	Compressor block 2 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.06.2018, 10:54	43263454246,8634	0 (STOP)	1131	Compressor block 2 - Compressor 1 low oil flow alarm
12.06.2018, 12:23	43263516102,1065	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.06.2018, 12:37	43263526015,0463	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.06.2018, 12:56	43263539210,625	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.06.2018, 12:58	43263540331,088	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.06.2018, 12:58	43263540365,7986	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.06.2018, 12:58	43263540435,2778	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
12.06.2018, 13:06	43263546115,6482	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 13:07	43263547006,6782	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 13:25	43263559033,831	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 13:30	43263562653,4375	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 13:36	43263567025,5671	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 13:41	43263570574,4329	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
12.06.2018, 23:09	43263964750,6366	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 403.6 V)
12.06.2018, 23:09	43263964808,507	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263964808,507	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
12.06.2018, 23:09	43263965190,5093	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
12.06.2018, 23:09	43263965190,5093	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 00:30	43264021381,7824	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 00:30	43264021381,7824	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 00:31	43264021532,1991	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 00:31	43264021532,1991	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 00:31	43264021659,5023	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 00:31	43264021659,5023	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 00:42	43264029163,287	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 00:42	43264029174,8843	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:04	43264045098,3449	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 397.1 V)
13.06.2018, 01:17	43264053823,5185	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:17	43264053835,1273	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 01:17	43264053858,2407	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 01:17	43264053869,8264	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 01:17	43264053892,9745	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:17	43264053904,5718	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 01:17	43264053916,1343	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 01:17	43264053927,6968	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 01:22	43264057214,2708	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:22	43264057225,8796	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:52	43264078411,412	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 01:52	43264078422,9745	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 398.8 V)
13.06.2018, 02:29	43264103915,2199	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 02:29	43264103915,2199	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 02:29	43264103949,919	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 02:29	43264103949,919	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 02:36	43264108358,6227	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 02:36	43264108439,6412	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 02:36	43264108439,6412	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 02:36	43264108462,7894	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
13.06.2018, 02:36	43264108462,7894	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 02:40	43264111192,3727	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
13.06.2018, 02:40	43264111250,2546	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
13.06.2018, 02:44	43264114395,4514	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 02:44	43264114395,4514	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:00	43264125173,6921	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402.8 V)
13.06.2018, 03:06	43264129461,8171	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:06	43264129461,8171	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:06	43264129646,9676	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:06	43264129670,1273	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:06	43264129670,1273	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:16	43264136310,2083	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:16	43264136321,7824	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
13.06.2018, 03:20	43264139287,9167	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 03:20	43264139287,9167	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:20	43264139311,0764	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:20	43264139311,0764	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:20	43264139484,7106	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:20	43264139519,4329	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:20	43264139519,4329	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:27	43264143776,713	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 03:27	43264143776,713	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:38	43264151633,3681	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 392.4 V)
13.06.2018, 03:44	43264155651,8056	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:44	43264155698,1019	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:44	43264155698,1019	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 03:51	43264160961,794	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.06.2018, 03:56	43264164231,1574	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 03:56	43264164242,7431	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 03:56	43264164242,7431	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:00	43264166936,088	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 04:00	43264166936,088	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:13	43264175708,5764	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:13	43264175719,4445	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
13.06.2018, 04:15	43264177760,7292	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 04:16	43264177922,7894	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 04:16	43264177922,7894	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:16	43264177945,9722	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 04:16	43264177945,9722	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:16	43264178119,5718	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 04:16	43264178198,8889	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 04:16	43264178198,8889	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:23	43264182665,162	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 04:23	43264182665,162	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 04:45	43264198495,4167	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402.5 V)

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.06.2018, 09:31	43264396546,2037	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 09:31	43264396569,3518	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 09:31	43264396569,3518	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:31	43264396824,0278	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 09:31	43264396972,7199	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 09:31	43264396972,7199	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:31	43264396984,1667	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
13.06.2018, 09:34	43264398765,4977	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 09:34	43264398765,4977	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:39	43264402583,0671	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:39	43264402710,3935	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
13.06.2018, 09:39	43264402733,5532	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
13.06.2018, 09:40	43264403230,4051	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 09:51	43264410980,3588	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 388.9 V)
13.06.2018, 14:29	43264603812,5463	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 14:29	43264603812,5463	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 14:31	43264605396,8866	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
13.06.2018, 14:32	43264605894,6412	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 14:32	43264605940,9375	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 14:32	43264606102,1296	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 14:35	43264608115,1042	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 14:36	43264608993,4028	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm

Alarms report 6.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.06.2018, 14:36	43264609005,0926	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 403.1 V)
13.06.2018, 15:17	43264637405,4514	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.06.2018, 15:17	43264637405,4514	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.06.2018, 15:17	43264637428,6111	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.06.2018, 15:17	43264637428,6111	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.06.2018, 15:18	43264637579,2477	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.06.2018, 15:18	43264637602,2454	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.06.2018, 15:18	43264637602,2454	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.06.2018, 15:25	43264642389,6991	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.06.2018, 15:25	43264642435,9838	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.06.2018, 15:25	43264642459,1551	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
13.06.2018, 15:25	43264642470,7292	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure