Alarms report 7.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
04.07.2018, 18:24	43285767245,2778	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
04.07.2018, 18:33	43285773361,2384	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
04.07.2018, 18:33	43285773569,6181	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.07.2018, 18:33	43285773581,2037	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
05.07.2018, 09:37	43286400928,7037	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.07.2018, 09:37	43286400939,8032	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 392.3 V)
05.07.2018, 10:06	43286421089,0972	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
05.07.2018, 10:06	43286421089,0972	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
05.07.2018, 10:06	43286421112,2454	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
05.07.2018, 10:06	43286421112,2454	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
05.07.2018, 10:08	43286422257,2107	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.07.2018, 10:08	43286422257,2107	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.07.2018, 13:25	43286559110,5324	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
05.07.2018, 13:25	43286559631,1227	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.07.2018, 13:25	43286559631,1227	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
05.07.2018, 13:25	43286559642,7199	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
05.07.2018, 13:25	43286559642,7199	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
05.07.2018, 13:33	43286564871,794	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
05.07.2018, 13:35	43286566109,1435	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.07.2018, 13:35	43286566109,1435	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
05.07.2018, 13:35	43286566109,1435	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
05.07.2018, 13:35	43286566259,6296	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
05.07.2018, 13:35	43286566536,7593	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
05.07.2018, 13:36	43286566745,1273	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.07.2018, 13:36	43286566745,1273	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
05.07.2018, 13:36	43286566756,7014	1 (START)	1140	Compressor block 3 - Compressor 1 low oil flow alarm
05.07.2018, 13:36	43286566791,4352	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.07.2018, 13:36	43286566791,4352	0 (STOP)	1140	Compressor block 3 - Compressor 1 low oil flow alarm
05.07.2018, 13:37	43286567543,0556	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.07.2018, 13:37	43286567577,7662	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
05.07.2018, 13:38	43286568583,2986	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
11.07.2018, 13:50	43292576977,5579	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.07.2018, 13:51	43292577081,7014	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.07.2018, 13:51	43292577185,8912	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.07.2018, 13:51	43292577278,4838	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
23.07.2018, 10:39	43304444130,1273	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
23.07.2018, 11:45	43304489886,875	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready

Alarms report 7.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
26.07.2018, 18:31	43307771577,5231	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.07.2018, 08:46	43308365616,2963	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.07.2018, 08:57	43308373107,1644	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.07.2018, 09:32	43308397761,8171	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.07.2018, 09:34	43308398744,919	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.07.2018, 11:09	43308464855,4745	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.07.2018, 08:03	43310335884,8843	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.07.2018, 10:00	43310416840,6713	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
29.07.2018, 10:00	43310416852,963	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
29.07.2018, 10:02	43310418530,8333	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.07.2018, 10:05	43310420139,0625	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.07.2018, 10:12	43310425317,963	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.07.2018, 10:12	43310425581,4352	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
29.07.2018, 10:12	43310425593,669	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
29.07.2018, 10:13	43310426241,331	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.07.2018, 10:13	43310426254,7917	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
29.07.2018, 10:13	43310426254,7917	1 (START)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
29.07.2018, 10:14	43310426577,0255	0 (STOP)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
29.07.2018, 10:14	43310426589,2708	0 (STOP)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
29.07.2018, 10:17	43310428741,0185	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.07.2018, 10:17	43310428811,8171	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.07.2018, 10:17	43310428822,6505	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.07.2018, 11:40	43311486568,75	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 11:41	43311487181,875	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 14:33	43311606285,5093	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 15:00	43311625565,5093	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 15:08	43311630578,9468	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 15:19	43311638734,8958	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.07.2018, 17:49	43311742646,5162	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 397.9 V)
30.07.2018, 17:49	43311742704,1898	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
30.07.2018, 17:49	43311742704,1898	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
30.07.2018, 18:13	43311759635,0926	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.07.2018, 18:13	43311759635,0926	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
31.07.2018, 18:18	43312762756,1806	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready

Alarms report 7.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
31.07.2018, 19:56	43312831125,3009	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
31.07.2018, 19:57	43312831264,2245	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
31.07.2018, 20:01	43312834178,1713	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready