Alarms report 9.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235619,4213	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.09.2018, 05:39	43345235631,2963	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 389.7 V)
02.09.2018, 05:39	43345235643,287	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
02.09.2018, 06:51	43345285752,6736	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.09.2018, 06:51	43345285798,9699	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
02.09.2018, 06:58	43345290584,2014	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.09.2018, 06:58	43345290584,2014	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.09.2018, 07:10	43345298661,5394	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
02.09.2018, 07:15	43345302356,7477	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.09.2018, 07:15	43345302356,7477	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.09.2018, 10:01	43346417735,1736	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.09.2018, 12:47	43346532770,2315	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724559,2708	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724559,2708	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724559,2708	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724570,9028	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724570,9028	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
03.09.2018, 17:23	43346724570,9028	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready

Alarms report 9.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 06:20	43349264118,9931	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
06.09.2018, 12:03	43349502205,4745	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 12:04	43349503212,4769	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 12:41	43349528884,2824	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
06.09.2018, 12:41	43349528884,2824	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
06.09.2018, 13:08	43349547551,4005	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:10	43349548690,4861	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:14	43349551697,4884	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:16	43349552795,4514	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:20	43349555640,6134	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:20	43349555640,6134	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:30	43349562959,9074	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 13:30	43349562959,9074	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:31	43349563699,3519	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:31	43349563699,3519	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:31	43349563757,2801	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:31	43349563757,2801	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:39	43349568903,2755	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:39	43349568903,2755	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:41	43349570164,1667	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.09.2018, 13:41	43349570164,1667	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:41	43349570233,6458	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:41	43349570233,6458	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:44	43349572893,9583	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:44	43349572893,9583	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:45	43349572917,1412	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:45	43349572917,1412	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:45	43349573067,6389	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 13:45	43349573067,6389	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 13:47	43349574467,338	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 13:47	43349574478,9236	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 14:24	43349600374,9653	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 14:24	43349600374,9653	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 14:24	43349600594,294	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 14:24	43349600594,294	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 14:37	43349609521,0532	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 14:37	43349609521,0532	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 14:37	43349609659,919	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 14:37	43349609671,5509	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 9.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 14:54	43349620933,5648	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 16:05	43349670307,2222	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 16:05	43349670307,2222	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 16:05	43349670307,2222	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 16:05	43349670307,2222	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 16:05	43349670700,7986	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 16:05	43349670712,3843	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 16:08	43349672598,044	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 16:08	43349672598,044	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 16:08	43349672609,6181	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 16:08	43349672609,6181	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 16:08	43349672702,2222	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
06.09.2018, 16:08	43349672736,9444	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 16:09	43349673604,919	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 16:10	43349673616,5394	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 16:56	43349705792,5926	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.09.2018, 16:56	43349705804,0509	1 (START)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
06.09.2018, 16:56	43349705815,6366	0 (STOP)	1139	Compressor block 3 - Compressor 1 motor failure
06.09.2018, 16:56	43349705919,8148	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 16:56	43349705931,3889	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
06.09.2018, 17:27	43349727663,9005	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.09.2018, 17:28	43349727791,2384	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 17:28	43349727791,2384	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 17:28	43349727791,2384	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
06.09.2018, 17:50	43349743178,9236	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
06.09.2018, 17:50	43349743190,4745	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
06.09.2018, 17:50	43349743190,4745	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
06.09.2018, 17:50	43349743190,4745	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 386.9 V)
06.09.2018, 18:02	43349751660,2083	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:02	43349751706,4931	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
06.09.2018, 18:02	43349751706,4931	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:02	43349751810,6829	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 18:02	43349751810,6829	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:18	43349763063,0787	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
06.09.2018, 18:18	43349763063,0787	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
06.09.2018, 18:18	43349763063,0787	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 18:18	43349763063,0787	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:18	43349763063,0787	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:19	43349763259,8611	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
06.09.2018, 18:19	43349763259,8611	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
06.09.2018, 18:21	43349764670,9722	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
06.09.2018, 18:21	43349764670,9722	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:21	43349764717,2685	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.09.2018, 18:21	43349764763,5648	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready

Alarms report 9.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
06.09.2018, 18:24	43349767100,4514	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
06.09.2018, 18:24	43349767100,4514	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.09.2018, 09:19	43350388263,5417	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.09.2018, 09:43	43350405011,0995	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
12.09.2018, 08:36	43355358374,456	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
12.09.2018, 09:25	43355392465,2199	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
12.09.2018, 11:10	43355465343,0208	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
12.09.2018, 11:28	43355477888,3449	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2018, 16:37	43356692911,6898	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2018, 16:38	43356693132,2569	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2018, 16:38	43356693132,2569	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2018, 16:40	43356694565,6019	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2018, 16:40	43356694878,5995	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2018, 16:40	43356694878,5995	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2018, 20:39	43356860756,4931	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2018, 20:39	43356861047,419	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2018, 20:43	43356863409,2477	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2018, 20:44	43356863984,9653	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
22.09.2018, 09:30	43365396266,3542	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
22.09.2018, 09:30	43365396266,3542	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
22.09.2018, 09:30	43365396289,5255	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
22.09.2018, 09:30	43365396289,5255	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
22.09.2018, 09:43	43365405428,912	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
22.09.2018, 09:43	43365405428,912	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.09.2018, 12:02	43372501530,4398	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.09.2018, 12:02	43372501530,4398	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm