Alarms report 10.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
06.10.2018, 22:50	43379951822,2222	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
08.10.2018, 08:55	43381371577,5694	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
18.10.2018, 14:55	43391621939,7338	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
24.10.2018, 02:06	43397087919,8958	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 03:14	43397134891,1111	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
24.10.2018, 03:14	43397134891,1111	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
24.10.2018, 03:22	43397140346,4468	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
24.10.2018, 03:22	43397140346,4468	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
24.10.2018, 03:24	43397141804,1898	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
24.10.2018, 06:50	43397285306,6435	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 403.8 V)
24.10.2018, 06:57	43397290224,0509	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.10.2018, 06:57	43397290224,0509	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:58	43397290278,3796	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
24.10.2018, 06:58	43397290278,3796	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:58	43397290359,3981	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
24.10.2018, 06:58	43397290359,3981	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
24.10.2018, 06:58	43397290382,5579	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
24.10.2018, 07:06	43397295993,7731	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
24.10.2018, 07:06	43397295993,7731	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
26.10.2018, 11:26	43399476489,5949	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
26.10.2018, 11:26	43399476501,1806	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
26.10.2018, 16:04	43399670098,2292	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
26.10.2018, 16:04	43399670098,2292	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:24	43402475225,3125	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
29.10.2018, 11:24	43402475225,3125	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:27	43402477341,875	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
29.10.2018, 11:32	43402481064,5718	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:32	43402481099,294	1 (START)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:32	43402481122,4421	1 (START)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:37	43402484222,7662	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.10.2018, 11:37	43402484222,7662	0 (STOP)	1141	Compressor block 3 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:37	43402484222,7662	0 (STOP)	1144	Compressor block 3 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.10.2018, 11:37	43402484396,3079	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready

Alarms report 10.2018

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
29.10.2018, 11:38	43402484813,044	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
29.10.2018, 11:38	43402484928,831	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.10.2018, 11:38	43402484928,831	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.10.2018, 13:53	43403578706,6319	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready