Alarms report 8.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.08.2019, 22:13	43690926184,0278	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.08.2019, 22:13	43690926241,8982	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926241,8982	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926241,8982	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.08.2019, 22:13	43690926333,5764	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.08.2019, 23:48	43690992035,6713	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.08.2019, 23:48	43690992035,6713	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.08.2019, 23:48	43690992081,9676	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.08.2019, 23:48	43690992081,9676	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.08.2019, 23:48	43690992174,5833	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.08.2019, 23:48	43690992174,5833	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
14.08.2019, 00:06	43691004178,206	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 00:06	43691004178,206	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.08.2019, 00:06	43691004236,0764	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 00:39	43691027179,1898	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
14.08.2019, 08:05	43691337075,4514	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 08:05	43691337075,4514	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
14.08.2019, 08:05	43691337098,6343	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 08:05	43691337329,5139	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 08:05	43691337398,9699	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 08:05	43691337398,9699	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 08:05	43691337410,5556	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
14.08.2019, 08:05	43691337456,875	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 08:40	43691361189,2477	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 08:40	43691361189,2477	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
14.08.2019, 08:40	43691361212,419	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 08:40	43691361454,9768	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 09:53	43691412458,5301	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 09:53	43691412458,5301	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 09:54	43691412516,3657	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 09:54	43691412655,4745	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 09:54	43691412666,8519	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 09:54	43691412897,8009	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 10:02	43691418482,3727	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 10:02	43691418482,3727	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:02	43691418540,2546	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 10:02	43691418725,4745	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 10:03	43691418748,6227	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:03	43691418980,1736	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 10:04	43691420125,0579	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready

Alarms report 8.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
14.08.2019, 10:04	43691420125,0579	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:05	43691420182,9051	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 10:06	43691421455,5903	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
14.08.2019, 10:06	43691421478,7847	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:07	43691421710,2431	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 10:09	43691423063,9005	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.08.2019, 10:09	43691423063,9005	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:09	43691423445,1505	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
14.08.2019, 10:09	43691423456,6782	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
14.08.2019, 10:10	43691423908,125	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.08.2019, 10:10	43691423931,2963	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:13	43691426198,6806	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.08.2019, 10:13	43691426198,6806	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:15	43691427147,2106	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:15	43691427216,6204	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:17	43691429055,0347	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:18	43691429274,9884	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:18	43691429633,1944	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.08.2019, 10:18	43691429691,0648	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
22.08.2019, 10:14	43699426812,6042	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
22.08.2019, 11:43	43699488663,1713	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
22.08.2019, 11:43	43699488710,1968	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
22.08.2019, 11:43	43699488721,1343	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
23.08.2019, 02:44	43700114467,5231	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.08.2019, 02:44	43700114478,7269	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748919,5255	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
24.08.2019, 17:58	43701748931,3194	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
24.08.2019, 17:59	43701749625,081	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:59	43701749625,081	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:59	43701749625,081	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:59	43701749625,081	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:59	43701749625,081	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 17:59	43701749636,2037	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
24.08.2019, 17:59	43701749682,8704	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
24.08.2019, 17:59	43701749682,8704	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready

Alarms report 8.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
24.08.2019, 17:59	43701749682,8704	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
24.08.2019, 18:00	43701750116,2153	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
24.08.2019, 19:03	43701794332,0833	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
24.08.2019, 19:03	43701794332,0833	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
24.08.2019, 19:10	43701799185,3588	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
24.08.2019, 19:10	43701799185,3588	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
24.08.2019, 19:10	43701799242,7546	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
24.08.2019, 19:10	43701799242,7546	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
24.08.2019, 19:10	43701799278,2755	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
24.08.2019, 19:10	43701799278,2755	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm