Alarms report 9.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
10.09.2019, 16:34	43718690395,9144	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
10.09.2019, 16:34	43718690407,0139	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690407,0139	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690407,0139	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690407,0139	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690407,0139	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 16:34	43718690453,3333	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690453,3333	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690453,3333	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
10.09.2019, 16:34	43718690512,2106	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
10.09.2019, 17:31	43718729948,6458	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
10.09.2019, 17:31	43718729948,6458	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
10.09.2019, 17:35	43718732725,0579	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
10.09.2019, 17:35	43718732725,0579	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
10.09.2019, 17:35	43718732759,3981	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
10.09.2019, 17:35	43718732759,3981	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
10.09.2019, 17:35	43718732793,7963	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
10.09.2019, 17:35	43718732793,7963	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 09:20	43721389238,6921	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389248,7963	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389319,8843	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389342,1296	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389354,6412	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389387,6273	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389468,1366	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:20	43721389480,6481	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:21	43721390221,9792	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:22	43721390314,5718	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:22	43721390325,463	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:22	43721390374,8495	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:22	43721390396,169	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:22	43721390407,6273	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:26	43721393316,1111	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:26	43721393431,8403	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:26	43721393444,0625	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 9.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.09.2019, 09:27	43721393756,2153	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:27	43721393767,6042	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 09:27	43721393836,9907	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 10:33	43721440228,5417	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 10:33	43721440240,544	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 400.3 V)
13.09.2019, 12:09	43721506796,5509	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:09	43721506796,5509	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:12	43721508924,6991	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:12	43721508936,2731	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:14	43721510208,7153	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 12:14	43721510208,7153	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:14	43721510220,2778	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:14	43721510220,2778	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:27	43721518907,1759	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:27	43721518907,1759	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:27	43721519011,3542	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:27	43721519011,3542	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:35	43721524852,2685	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:35	43721524852,2685	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:35	43721524944,8611	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:35	43721524944,8611	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:54	43721537931,9329	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:54	43721537931,9329	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 12:54	43721537931,9329	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:54	43721537931,9329	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:54	43721537943,5069	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 12:54	43721537943,5069	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 12:54	43721537943,5069	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:54	43721537943,5069	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:55	43721538556,4931	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:55	43721538614,375	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 12:55	43721538649,0972	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 12:57	43721540222,2338	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 13:06	43721545866,9445	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 13:06	43721545878,6227	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready

Alarms report 9.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.09.2019, 15:47	43721657823,206	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.09.2019, 16:31	43721688638,5069	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.09.2019, 16:31	43721688638,5069	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 20:53	43721870175,3241	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 381 V)
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:30	43721896502,3958	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:31	43721896826,5046	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
13.09.2019, 21:31	43721896997,7894	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
13.09.2019, 21:31	43721896997,7894	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:31	43721897101,9792	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
13.09.2019, 21:31	43721897101,9792	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:31	43721897148,287	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
13.09.2019, 21:31	43721897148,287	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
13.09.2019, 21:36	43721900295,0463	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.09.2019, 21:36	43721900295,0463	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
17.09.2019, 11:24	43725475082,2801	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
17.09.2019, 11:24	43725475094,5486	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
21.09.2019, 07:59	43729332888,3218	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.09.2019, 07:59	43729332946,1921	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.09.2019, 07:59	43729333015,6481	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.09.2019, 08:01	43729334068,2755	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
21.09.2019, 08:01	43729334068,2755	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
21.09.2019, 08:01	43729334068,2755	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.09.2019, 08:01	43729334068,2755	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 9.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.09.2019, 08:01	43729334137,7894	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:38	43729401431,4236	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:43	43729405339,0162	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.09.2019, 09:43	43729405339,0162	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:43	43729405373,75	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
21.09.2019, 09:43	43729405373,75	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.09.2019, 09:43	43729405373,75	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:43	43729405454,7917	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.09.2019, 09:43	43729405454,7917	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.09.2019, 09:52	43729411212,8125	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.09.2019, 09:52	43729411212,8125	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 08:54	43738371512,0718	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm

Alarms report 9.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:33	43738398260,4977	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:51	43738410450,3125	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410450,3125	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:51	43738410473,4375	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410473,4375	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:51	43738410658,5301	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410739,5486	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410739,5486	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:51	43738410762,6852	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410762,6852	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:51	43738410855,2778	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:51	43738410878,4259	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:52	43738411270,9491	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:52	43738411270,9491	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:53	43738411849,7454	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:53	43738411849,7454	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:55	43738413227,037	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:55	43738413227,037	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:55	43738413296,5046	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 09:55	43738413816,4699	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 09:55	43738413816,4699	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:55	43738413828,0324	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 09:58	43738415609,0046	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 09:58	43738415632,1644	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 10:01	43738417437,6042	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 10:01	43738417437,6042	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 10:01	43738417645,8796	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
30.09.2019, 10:01	43738417657,4537	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
30.09.2019, 10:03	43738418779,3981	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 10:03	43738418814,1667	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 10:06	43738421104,6528	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 10:06	43738421116,0648	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 10:06	43738421127,662	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.09.2019, 10:07	43738421925,6713	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.09.2019, 10:07	43738421937,2454	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.09.2019, 10:07	43738421937,2454	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready