Alarms report 11.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
13.11.2019, 22:03	43782918972,3495	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
14.11.2019, 00:41	43783029094,2361	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
14.11.2019, 01:13	43783050870,4745	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:13	43783051099,2824	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:13	43783051238,2176	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:13	43783051238,2176	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:13	43783051318,8426	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:14	43783051550,787	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:31	43783063524,8727	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
14.11.2019, 01:31	43783063534,7685	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.11.2019, 01:31	43783063534,7685	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:32	43783064219,7222	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
14.11.2019, 01:32	43783064219,7222	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.11.2019, 01:32	43783064230,8565	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:34	43783065944,2245	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:34	43783065944,2245	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:35	43783066221,713	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:35	43783066277,338	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:36	43783066786,3426	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:36	43783067016,4815	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:37	43783067618,287	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:37	43783067630,5093	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.11.2019, 01:37	43783067850,5208	1 (START)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
14.11.2019, 01:37	43783068046,0764	0 (STOP)	1115	Compressor block 4 - oil low level alarm
16.11.2019, 03:43	43785155411,1343	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
16.11.2019, 06:58	43785290327,7315	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
21.11.2019, 10:51	43790452377,8819	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.11.2019, 10:51	43790452448,3681	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.11.2019, 11:06	43790462548,0093	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.11.2019, 11:06	43790462548,0093	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.11.2019, 12:29	43790520191,6319	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
21.11.2019, 12:29	43790520226,3542	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
21.11.2019, 12:29	43790520226,3542	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
21.11.2019, 12:29	43790520284,2477	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
21.11.2019, 12:30	43790521000,4514	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
21.11.2019, 12:30	43790521081,4699	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
21.11.2019, 12:57	43790539657,7315	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.11.2019, 12:57	43790539657,7315	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.11.2019, 13:06	43790545995,6366	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
21.11.2019, 13:06	43790546018,7847	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
21.11.2019, 13:06	43790546446,0185	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
21.11.2019, 13:06	43790546446,0185	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
21.11.2019, 14:55	43790622146,2616	1 (START)	1001	Fire stop active
21.11.2019, 14:57	43790623141,3889	0 (STOP)	1001	Fire stop active
21.11.2019, 21:39	43790902192,5347	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
22.11.2019, 00:15	43791011036,1227	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
26.11.2019, 10:39	43795444299,1782	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
26.11.2019, 10:39	43795444345,4861	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
26.11.2019, 11:37	43795484378,8657	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
26.11.2019, 11:37	43795484436,6782	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
26.11.2019, 11:37	43795484506,1806	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 11.2019

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
26.11.2019, 11:37	43795484506,1806	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
26.11.2019, 11:37	43795484506,1806	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
26.11.2019, 11:39	43795485570,3009	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
26.11.2019, 11:39	43795485812,4074	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
26.11.2019, 11:39	43795485812,4074	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
26.11.2019, 11:39	43795485835,5324	1 (START)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm
26.11.2019, 11:39	43795485835,5324	1 (START)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
26.11.2019, 11:40	43795486333,2639	0 (STOP)	1149	Compressor block 4 - Compressor 2 low oil flow alarm
26.11.2019, 11:40	43795486402,8009	0 (STOP)	1146	Compressor block 4 - Compressor 1 low oil flow alarm