Alarms report 2.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872280997,963	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
11.02.2020, 06:44	43872281008,1019	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.02.2020, 06:44	43872281055,7292	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281055,7292	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
11.02.2020, 06:44	43872281055,7292	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
11.02.2020, 06:56	43872289357,8472	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.02.2020, 06:56	43872289357,8472	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.02.2020, 07:00	43872292294,1898	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.02.2020, 07:00	43872292294,1898	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
11.02.2020, 07:01	43872292388,8889	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.02.2020, 07:01	43872292388,8889	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
11.02.2020, 07:01	43872292468,5301	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.02.2020, 07:01	43872292468,5301	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm