Alarms report 3.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
28.03.2020, 11:26	43918476905,1736	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:29	43918603968,4606	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:31	43918605340,8796	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
28.03.2020, 14:31	43918605340,8796	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:31	43918605364,0046	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
28.03.2020, 14:31	43918605364,0046	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:31	43918605387,1991	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
28.03.2020, 14:31	43918605387,1991	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
28.03.2020, 14:35	43918607653,8773	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
28.03.2020, 14:35	43918607653,8773	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm