Alarms report 4.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.04.2020, 10:22	43923432476,5046	1 (START)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
02.04.2020, 10:31	43923438729,5486	1 (START)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
02.04.2020, 10:33	43923439898,6921	0 (STOP)	1153	Compressor block 4 - Pump alarm
02.04.2020, 10:33	43923439991,8634	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
02.04.2020, 10:34	43923440329,3634	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
02.04.2020, 10:34	43923440433,8194	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.04.2020, 10:34	43923440433,8194	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.04.2020, 11:00	43923458456,331	0 (STOP)	1155	Compressor block 4 - Fan of condenser alarm
02.04.2020, 11:08	43923464317,0602	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
02.04.2020, 11:08	43923464317,0602	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.04.2020, 11:41	43923486903,7731	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
02.04.2020, 11:41	43923486987,1181	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
15.04.2020, 16:57	43936706858,669	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
15.04.2020, 16:59	43936707896,5972	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready