Alarms report 5.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
27.05.2020, 05:28	43978228461,5278	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 402 V)
27.05.2020, 05:31	43978230464,6412	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:31	43978230464,6412	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:31	43978230464,6412	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:31	43978230464,6412	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:31	43978230464,6412	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 05:31	43978230476,6782	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
27.05.2020, 05:31	43978230511,088	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
27.05.2020, 05:31	43978230511,088	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
27.05.2020, 05:31	43978230511,088	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
27.05.2020, 05:32	43978230972,2454	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
27.05.2020, 06:31	43978272043,7384	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
27.05.2020, 06:31	43978272043,7384	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
27.05.2020, 06:31	43978272080,4398	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
27.05.2020, 06:31	43978272080,4398	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
27.05.2020, 06:31	43978272101,3426	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
27.05.2020, 06:31	43978272101,3426	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
27.05.2020, 06:35	43978274821,4815	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
27.05.2020, 06:35	43978274821,4815	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
31.05.2020, 17:29	43982729135,4051	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm