Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
02.06.2020, 10:33	43984440111,1111	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:27	43985602181,4005	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 404.1 V)
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:27	43985602192,1412	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602885,5903	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602885,5903	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602885,5903	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602885,5903	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602885,5903	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:28	43985602897,1644	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.06.2020, 14:28	43985602931,0764	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
03.06.2020, 14:28	43985602931,0764	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
03.06.2020, 14:28	43985602931,0764	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
03.06.2020, 14:28	43985603394,2824	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.06.2020, 14:50	43985618085,0463	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.06.2020, 14:50	43985618085,0463	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:50	43985618096,4236	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.06.2020, 14:50	43985618096,4236	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.06.2020, 14:50	43985618119,7454	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.06.2020, 14:50	43985618119,7454	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.06.2020, 15:14	43985634968,1019	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.06.2020, 15:14	43985634968,1019	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.06.2020, 15:00	43986625028,4144	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
04.06.2020, 15:38	43986651465,8102	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
04.06.2020, 17:19	43986721547,7083	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
05.06.2020, 09:50	43987409741,3079	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
06.06.2020, 15:39	43988652659,2708	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready

Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.06.2020, 22:44	43989947691,3079	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 386.2 V)
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:44	43989947702,8819	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
07.06.2020, 22:44	43989947749,2014	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947749,2014	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947749,2014	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
07.06.2020, 22:44	43989947806,331	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
07.06.2020, 22:48	43989950560	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 408.2 V)
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
07.06.2020, 22:48	43989950571,4699	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
07.06.2020, 22:48	43989950617,7662	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
07.06.2020, 22:48	43989950617,7662	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
07.06.2020, 22:48	43989950617,7662	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
07.06.2020, 23:39	43989985574,6991	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 00:08	43990005835,7407	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
08.06.2020, 00:08	43990005835,7407	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
08.06.2020, 00:08	43990006055,6944	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
08.06.2020, 00:08	43990006055,6944	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
08.06.2020, 00:08	43990006067,2569	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 00:09	43990006344,7222	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
08.06.2020, 00:09	43990006344,7222	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
08.06.2020, 00:09	43990006448,9005	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 00:09	43990006472,0486	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 00:09	43990006657,2685	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure

Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
08.06.2020, 00:09	43990006680,4167	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 00:20	43990014420,3704	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
08.06.2020, 00:20	43990014420,3704	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
08.06.2020, 00:20	43990014478,2755	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
08.06.2020, 01:02	43990043598,4954	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
08.06.2020, 09:19	43990388618,2523	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
08.06.2020, 09:20	43990389091,7824	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
08.06.2020, 11:40	43990486124,5949	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 13:48	43990575590,1505	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 13:50	43990577012,581	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 13:51	43990577463,4722	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 17:55	43990746946,6898	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 17:55	43990746958,1944	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:32	43990772476,1458	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:33	43990773088,7847	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:33	43990773100,3704	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:33	43990773135,0694	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:33	43990773146,6435	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:33	43990773158,2523	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
08.06.2020, 18:35	43990774637,8588	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:35	43990774649,4329	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:35	43990774707,3148	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:35	43990774718,8773	1 (START)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:36	43990775377,8588	0 (STOP)	1123	Compressor block 1 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:36	43990775377,8588	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
08.06.2020, 18:36	43990775435,7407	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
08.06.2020, 18:36	43990775447,3032	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
09.06.2020, 09:58	43991415951,088	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:06	43991421109,6528	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:08	43991422578,7269	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:08	43991422636,6204	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:10	43991423643,1829	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:11	43991424440,8912	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
09.06.2020, 10:28	43991436438,3449	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
09.06.2020, 10:30	43991438045,6482	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
26.06.2020, 07:45	44008322969,3287	1 (START)	1001	Fire stop active
26.06.2020, 07:46	44008323661,2963	0 (STOP)	1001	Fire stop active
28.06.2020, 12:08	44010506121,9676	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 08:57	44011373502,2801	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 12:44	44011530921,5046	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm

Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 14:19	44011597066,0185	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 14:19	44011597077,2106	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 14:19	44011597087,5926	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625898,3565	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:01	44011625944,1782	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:07	44011630143,6343	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 15:07	44011630143,6343	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:09	44011631774,5486	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:09	44011631774,5486	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:09	44011631774,5486	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:09	44011631786,1343	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:09	44011631786,1343	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:09	44011631786,1343	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:17	44011637256,6435	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:17	44011637256,6435	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011637533,2986	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011637579,6065	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011637730,0926	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011637730,0926	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:18	44011638181,5856	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:19	44011638644,294	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:19	44011638644,294	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:19	44011638644,294	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:19	44011638644,294	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:19	44011638644,294	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:19	44011638655,8449	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:19	44011638690,5903	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
29.06.2020, 15:19	44011638690,5903	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 15:19	44011638690,5903	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 15:20	44011639140,9491	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:32	44011647618,7731	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:32	44011647665,0926	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:32	44011647734,5139	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 15:32	44011647746,1111	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
29.06.2020, 15:32	44011647780,9375	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:32	44011647827,1296	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:33	44011647953,912	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:33	44011647953,912	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650278,2292	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready

Alarms report 6.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
29.06.2020, 15:36	44011650590,625	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650590,625	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650590,625	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650590,625	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650590,625	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:36	44011650602,1875	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
29.06.2020, 15:36	44011650636,9213	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650636,9213	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
29.06.2020, 15:36	44011650636,9213	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
29.06.2020, 15:37	44011651088,3449	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
29.06.2020, 15:37	44011651088,3449	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
29.06.2020, 15:37	44011651088,3449	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:43	44011655366,5394	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:43	44011655412,8356	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:43	44011655436,0069	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
29.06.2020, 15:43	44011655436,0069	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
29.06.2020, 15:43	44011655482,3264	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.06.2020, 15:43	44011655528,588	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready