Alarms report 7.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
01.07.2020, 14:41	44013611998,125	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
02.07.2020, 08:23	44014349608,9352	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
02.07.2020, 13:57	44014581265,6597	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
03.07.2020, 12:59	44015541645,6829	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
03.07.2020, 13:11	44015549675,1273	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549675,1273	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549675,1273	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549675,1273	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549675,1273	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549687,5463	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 398.5 V)
03.07.2020, 13:11	44015549941,3889	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549941,3889	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549941,3889	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549941,3889	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549941,3889	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:11	44015549953,4722	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.07.2020, 13:12	44015550231,3773	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 408.9 V)
06.07.2020, 13:56	44018580837,8009	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.07.2020, 09:43	44019405195,3588	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.07.2020, 09:43	44019405231,5278	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.07.2020, 10:48	44019450446,3889	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 13:37	44022567981,088	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 16:29	44022687129,4097	1 (START)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
10.07.2020, 16:29	44022687152,7083	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 23:53	44022995792,7893	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 23:54	44022995828,1713	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 23:54	44022995921,0069	0 (STOP)	1136	Compressor block 2 - Compressor 3 motor failure
10.07.2020, 23:54	44022995978,6111	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
10.07.2020, 23:56	44022997242,4884	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.07.2020, 12:21	44023514798,3796	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
13.07.2020, 01:49	44025075744,2014	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2020, 01:49	44025075744,2014	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.07.2020, 03:09	44025131824,537	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
13.07.2020, 03:09	44025131824,537	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
13.07.2020, 03:24	44025141696,4931	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
15.07.2020, 02:30	44027104482,4074	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
15.07.2020, 08:43	44027363244,3634	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
18.07.2020, 04:56	44030206129,7106	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
20.07.2020, 09:43	44032405269,4792	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
20.07.2020, 10:48	44032450371,5046	1 (START)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
20.07.2020, 11:19	44032471830,1042	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
20.07.2020, 11:19	44032472130,9375	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
20.07.2020, 11:19	44032472130,9375	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
21.07.2020, 14:51	44033618878,125	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
21.07.2020, 16:31	44033688448,912	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 7.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:06	44035629735,6944	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
23.07.2020, 15:06	44035629748,7153	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
23.07.2020, 15:06	44035629793,4375	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629793,4375	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
23.07.2020, 15:06	44035629793,4375	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
23.07.2020, 15:11	44035632949,132	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
23.07.2020, 15:11	44035632949,132	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:11	44035633006,7708	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
23.07.2020, 15:15	44035635826,0648	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
23.07.2020, 15:15	44035635826,0648	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:15	44035635872,4421	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
23.07.2020, 15:15	44035635872,4421	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:15	44035635906,7245	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
23.07.2020, 15:15	44035635906,7245	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
23.07.2020, 15:39	44035652079,3981	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
23.07.2020, 15:57	44035664769,8032	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
23.07.2020, 16:10	44035673680,787	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
23.07.2020, 16:24	44035683978,0787	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
23.07.2020, 16:25	44035684094,6528	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
24.07.2020, 23:07	44036963325,5671	1 (START)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
26.07.2020, 01:26	44038060395,7755	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
27.07.2020, 18:44	44039780749,537	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
27.07.2020, 18:46	44039782252,1065	0 (STOP)	1126	Compressor block 1 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
27.07.2020, 18:48	44039783838,0787	1 (START)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
27.07.2020, 18:54	44039787617,0023	0 (STOP)	1134	Compressor block 2 - Compressor 2 low oil flow alarm
28.07.2020, 12:53	44040537133,4606	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
28.07.2020, 13:29	44040561902,7778	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
28.07.2020, 13:29	44040561937,4074	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
28.07.2020, 13:34	44040565955,6944	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure