Alarms report 8.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.08.2020, 02:04	44047086366,4815	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
04.08.2020, 02:04	44047086378,2639	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
04.08.2020, 02:04	44047086420,625	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086420,625	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
04.08.2020, 02:04	44047086420,625	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
04.08.2020, 02:05	44047086859,8495	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
04.08.2020, 03:32	44047147255,2546	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
04.08.2020, 03:32	44047147255,2546	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
04.08.2020, 03:32	44047147347,6505	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
04.08.2020, 03:32	44047147347,6505	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
04.08.2020, 03:32	44047147393,3333	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.08.2020, 03:32	44047147393,3333	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
04.08.2020, 03:38	44047151771,2384	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
04.08.2020, 03:38	44047151771,2384	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.08.2020, 03:38	44047151829,0278	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
04.08.2020, 03:56	44047164126,7593	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 04:38	44047193517,2569	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 04:47	44047199363,4028	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 08:23	44047349699,3634	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
04.08.2020, 08:28	44047352946,794	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 08:28	44047352980,2778	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 08:28	44047353085,3935	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 08:28	44047353306,1343	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.08.2020, 08:28	44047353317,4769	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
05.08.2020, 10:35	44048441303,0208	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 10:35	44048441303,0208	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 10:57	44048456358,3449	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 10:57	44048456358,3449	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 10:57	44048456369,6991	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 10:57	44048456369,6991	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 10:57	44048456509,3518	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 10:57	44048456579,213	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 10:59	44048458251,8519	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
05.08.2020, 10:59	44048458266,5394	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
05.08.2020, 11:22	44048473839,6991	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 11:22	44048473839,6991	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 11:50	44048493454,5486	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 11:50	44048493454,5486	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 11:57	44048498275,0116	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready

Alarms report 8.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
05.08.2020, 11:57	44048498275,0116	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
05.08.2020, 12:47	44048532696,3889	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
05.08.2020, 12:47	44048532696,3889	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.08.2020, 11:30	44050479643,7153	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.08.2020, 11:30	44050479724,1319	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.08.2020, 11:31	44050480475,7986	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
07.08.2020, 11:31	44050480489,0509	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
07.08.2020, 11:32	44050480695,7755	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.08.2020, 11:32	44050480695,7755	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.08.2020, 11:38	44050485087,1296	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.08.2020, 11:38	44050485133,7153	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.08.2020, 11:38	44050485320,5671	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.08.2020, 11:40	44050486500,6944	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
07.08.2020, 11:40	44050486603,831	1 (START)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
07.08.2020, 11:40	44050486626,5972	0 (STOP)	1152	Compressor block 4 - Low level of liquid in tank alarm
07.08.2020, 11:40	44050486776,875	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
07.08.2020, 11:40	44050486776,875	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
07.08.2020, 14:50	44050618089,3171	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
07.08.2020, 15:07	44050630319,2361	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
10.08.2020, 13:39	44053569401,1227	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
10.08.2020, 15:52	44053661275,3125	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581319,3056	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.08.2020, 13:57	44054581331,5278	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 403.5 V)
11.08.2020, 13:57	44054581343,3565	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581343,3565	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581343,3565	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581343,3565	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:57	44054581343,3565	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582034,1551	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582034,1551	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 8.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
11.08.2020, 13:58	44054582034,1551	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582034,1551	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582034,1551	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582047,4537	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
11.08.2020, 13:58	44054582082,3958	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582082,3958	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582082,3958	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
11.08.2020, 13:58	44054582532,1412	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 404.3 V)
11.08.2020, 13:59	44054583236,1227	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:59	44054583236,1227	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:59	44054583236,1227	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:59	44054583236,1227	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:59	44054583236,1227	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 13:59	44054583247,882	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
11.08.2020, 13:59	44054583282,0718	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
11.08.2020, 13:59	44054583282,0718	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
11.08.2020, 13:59	44054583282,0718	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
11.08.2020, 14:00	44054583709,9537	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583709,9537	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583747,7315	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
11.08.2020, 14:00	44054583745,162	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 413.1 V)
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:02	44054585037,0139	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:27	44054602204,9653	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
11.08.2020, 14:27	44054602204,9653	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:48	44054616709,3981	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm

Alarms report 8.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
11.08.2020, 14:48	44054616720,9722	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
11.08.2020, 14:48	44054616812,8935	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
11.08.2020, 14:48	44054616812,8935	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
11.08.2020, 14:48	44054616974,9653	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.08.2020, 14:48	44054616974,9653	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
25.08.2020, 17:55	44068746820,625	1 (START)	1001	Fire stop active
25.08.2020, 17:58	44068749179,1204	0 (STOP)	1001	Fire stop active
29.08.2020, 13:39	44072569149,213	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.08.2020, 16:25	44072684397,662	1 (START)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 16:28	44072686384,8264	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
29.08.2020, 16:28	44072686397,0833	1 (START)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:29	44072770291,2616	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
29.08.2020, 18:32	44072772476,5394	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:32	44072772499,3981	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:32	44072772509,0046	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.08.2020, 18:32	44072772509,0046	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
29.08.2020, 18:32	44072772740,9607	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
29.08.2020, 18:35	44072774820,9375	1 (START)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:35	44072774820,9375	1 (START)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:36	44072774995,787	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
29.08.2020, 18:36	44072775006,2847	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
30.08.2020, 13:41	44073570283,9236	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
30.08.2020, 15:55	44073663805,5556	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 15:55	44073663817,662	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663817,662	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663817,662	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663817,662	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663817,662	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 15:55	44073663863,8542	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663863,8542	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
30.08.2020, 15:55	44073663863,8542	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
30.08.2020, 15:56	44073663922,0255	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
30.08.2020, 16:35	44073691187,5579	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.08.2020, 16:35	44073691187,5579	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm

Alarms report 8.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
30.08.2020, 16:35	44073691245,162	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
30.08.2020, 16:42	44073696378,206	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
30.08.2020, 16:42	44073696378,206	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
30.08.2020, 16:42	44073696459,1088	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
30.08.2020, 16:42	44073696459,1088	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
30.08.2020, 16:42	44073696470,4051	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 16:42	44073696517,2338	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
30.08.2020, 16:42	44073696517,2338	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
30.08.2020, 16:44	44073697369,9769	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 16:44	44073697393,4143	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 16:45	44073698145,544	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
30.08.2020, 16:52	44073703219,7106	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 18:58	44073790857,8009	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 18:58	44073790881,1111	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.08.2020, 18:58	44073790881,1111	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
30.08.2020, 18:59	44073790985,4977	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
30.08.2020, 18:59	44073790996,5278	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 18:59	44073791009,2014	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 19:05	44073795238,9931	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
30.08.2020, 19:31	44073813593,8542	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 19:31	44073813628,6921	1 (START)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
30.08.2020, 19:32	44073814091,3079	0 (STOP)	1121	Compressor block 1 - Compressor 1 motor failure
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
31.08.2020, 23:17	44074970626,956	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm