Alarms report 11.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
05.11.2020, 01:16	44140053404,9884	1 (START)	1001	Fire stop active
05.11.2020, 01:29	44140062289,6759	0 (STOP)	1001	Fire stop active
05.11.2020, 14:00	44140583356,5162	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
05.11.2020, 14:00	44140583356,5162	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
05.11.2020, 14:00	44140583356,5162	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
05.11.2020, 14:00	44140583367,7315	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
05.11.2020, 14:00	44140583367,7315	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
05.11.2020, 14:00	44140583367,7315	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
09.11.2020, 09:49	44144409457,5579	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 398.9 V)
09.11.2020, 09:50	44144410148,7616	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:50	44144410148,7616	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:50	44144410160,3009	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:50	44144410160,3009	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413149,1435	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413149,1435	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413149,1435	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413149,1435	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413149,1435	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:54	44144413161,3195	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
09.11.2020, 09:55	44144413195,8796	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413345,9144	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413358,2292	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413635,8102	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413845,0231	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
09.11.2020, 09:55	44144413855,4398	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
09.11.2020, 09:56	44144414457,5347	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off

Alarms report 11.2020

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
09.11.2020, 09:56	44144414457,5347	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:56	44144414457,5347	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:56	44144414457,5347	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:56	44144414457,5347	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 09:56	44144414467,4306	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
09.11.2020, 09:56	44144414515,463	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
09.11.2020, 09:57	44144414967,0255	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
09.11.2020, 10:26	44144435283,8079	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
09.11.2020, 10:26	44144435352,7431	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
09.11.2020, 10:26	44144435352,7431	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
09.11.2020, 10:26	44144435388,2755	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
09.11.2020, 10:26	44144435388,2755	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
09.11.2020, 10:27	44144435492,338	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
09.11.2020, 10:27	44144435537,9282	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
09.11.2020, 10:27	44144435537,9282	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
09.11.2020, 10:32	44144438891,7477	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
09.11.2020, 10:32	44144438891,7477	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm