# Alarms report 2.2021

| Date, Time | Time_ms | StateAfter | MsgNumber | MsgText |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2021, 09:56 | 44237414071,9213 | 1 (START) | 1148 | Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure |
| 10.02.2021, 11:08 | 44237464088,7037 | 0 (STOP) | 1148 | Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure |
| 10.02.2021, 11:12 | 44237466744,6296 | 1 (START) | 1148 | Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure |
| 10.02.2021, 11:12 | 44237467056,794 | 0 (STOP) | 1148 | Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure |
| 10.02.2021, 11:13 | 44237467360,6597 | 1 (START) | 1145 | Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure |
| 10.02.2021, 12:28 | 44237519823,669 | 0 (STOP) | 1145 | Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1091 | Condenser 1 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1092 | Condenser 2 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1093 | Condenser 3 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1081 | Compressor block 1 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1082 | Compressor block 2 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1083 | Compressor block 3 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1084 | Compressor block 4 is not ready |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1107 | Compressor block 1 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1108 | Compressor block 2 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1109 | Compressor block 3 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1110 | Compressor block 4 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445569,3403 | 1 (START) | 1100 | Main power supply interrupted (U = 404.3 V) |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1010 | 0.01 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1030 | 0.03 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1020 | 0.02 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1040 | 0.04 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1050 | 0.05 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:41 | 44243445581,4815 | 1 (START) | 1070 | 0.07 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446274,8495 | 0 (STOP) | 1010 | 0.01 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446274,8495 | 0 (STOP) | 1030 | 0.03 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446274,8495 | 0 (STOP) | 1020 | 0.02 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446274,8495 | 0 (STOP) | 1040 | 0.04 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446274,8495 | 0 (STOP) | 1070 | 0.07 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446285,1157 | 0 (STOP) | 1100 | Main power supply interrupted (U = 0 V) |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446319,6181 | 0 (STOP) | 1091 | Condenser 1 is not ready |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446319,6181 | 0 (STOP) | 1092 | Condenser 2 is not ready |
| 16.02.2021, 10:42 | 44243446319,6181 | 0 (STOP) | 1093 | Condenser 3 is not ready |
| 16.02.2021, 10:43 | 44243446758,588 | 0 (STOP) | 1050 | 0.05 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463231,1921 | 0 (STOP) | 1082 | Compressor block 2 is not ready |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463231,1921 | 0 (STOP) | 1108 | Compressor block 2 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463254,3171 | 0 (STOP) | 1081 | Compressor block 1 is not ready |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463254,3171 | 0 (STOP) | 1107 | Compressor block 1 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463277,4769 | 0 (STOP) | 1083 | Compressor block 3 is not ready |
| 16.02.2021, 11:07 | 44243463277,4769 | 0 (STOP) | 1109 | Compressor block 3 - phase monitor alarm |
| 16.02.2021, 11:11 | 44243466407,5926 | 0 (STOP) | 1084 | Compressor block 4 is not ready |
| 16.02.2021, 11:11 | 44243466407,5926 | 0 (STOP) | 1110 | Compressor block 4 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1010 | 0.01 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1030 | 0.03 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1020 | 0.02 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1040 | 0.04 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1050 | 0.05 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1070 | 0.07 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1091 | Condenser 1 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1092 | Condenser 2 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1093 | Condenser 3 is not ready |

# Alarms report 2.2021

| Date, Time | Time_ms | StateAfter | MsgNumber | MsgText |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1081 | Compressor block 1 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1082 | Compressor block 2 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1083 | Compressor block 3 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1084 | Compressor block 4 is not ready |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1107 | Compressor block 1 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1108 | Compressor block 2 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1109 | Compressor block 3 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1110 | Compressor block 4 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 13:51 | 44253577468,9583 | 1 (START) | 1100 | Main power supply interrupted (U = 385 V) |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578173,4259 | 0 (STOP) | 1010 | 0.01 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578173,4259 | 0 (STOP) | 1030 | 0.03 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578173,4259 | 0 (STOP) | 1020 | 0.02 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578173,4259 | 0 (STOP) | 1040 | 0.04 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578173,4259 | 0 (STOP) | 1070 | 0.07 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578186,2963 | 0 (STOP) | 1100 | Main power supply interrupted (U = 0 V) |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578221,0185 | 0 (STOP) | 1091 | Condenser 1 is not ready |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578221,0185 | 0 (STOP) | 1092 | Condenser 2 is not ready |
| 26.02.2021, 13:52 | 44253578221,0185 | 0 (STOP) | 1093 | Condenser 3 is not ready |
| 26.02.2021, 13:53 | 44253578648,8194 | 0 (STOP) | 1050 | 0.05 - Evaporator - electrical power is switched off |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589012,2454 | 0 (STOP) | 1083 | Compressor block 3 is not ready |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589012,2454 | 0 (STOP) | 1109 | Compressor block 3 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589127,419 | 0 (STOP) | 1081 | Compressor block 1 is not ready |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589127,419 | 0 (STOP) | 1107 | Compressor block 1 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589254,7338 | 0 (STOP) | 1082 | Compressor block 2 is not ready |
| 26.02.2021, 14:08 | 44253589254,7338 | 0 (STOP) | 1108 | Compressor block 2 - phase monitor alarm |
| 26.02.2021, 14:11 | 44253591569,0278 | 0 (STOP) | 1084 | Compressor block 4 is not ready |
| 26.02.2021, 14:11 | 44253591569,0278 | 0 (STOP) | 1110 | Compressor block 4 - phase monitor alarm |