Alarms report 10.2021

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1091	Condenser 1 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	0 (STOP)	1138	Compressor block 2 - Compressor 3 unacceptable refrigerant pressure
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	0 (STOP)	1132	Compressor block 2 - Compressor 1 unacceptable refrigerant pressure
03.10.2021, 14:06	44472587700,3356	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
03.10.2021, 14:06	44472587712,2917	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.10.2021, 14:06	44472587746,0185	0 (STOP)	1091	Condenser 1 is not ready
03.10.2021, 14:06	44472587746,0185	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
03.10.2021, 15:12	44472633947,9977	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.10.2021, 15:12	44472633947,9977	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.10.2021, 15:12	44472634006,3657	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.10.2021, 15:12	44472634006,3657	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.10.2021, 15:29	44472645391,9676	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.10.2021, 15:29	44472645391,9676	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.10.2021, 15:29	44472645450,0463	1 (START)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
03.10.2021, 16:33	44472690016,5741	1 (START)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.10.2021, 11:06	44473462923,0556	0 (STOP)	1148	Compressor block 4 - Compressor 2 motor failure
04.10.2021, 11:08	44473463938,206	0 (STOP)	1154	Compressor block 4 - Fan of oil chiller alarm
04.10.2021, 15:10	44473632091,6782	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
04.10.2021, 15:10	44473632113,5532	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
15.10.2021, 15:45	44484656758,4143	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
15.10.2021, 16:06	44484671196,9097	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off