Alarms report 1.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
10.01.2022, 11:26	44571476443,3449	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
10.01.2022, 11:29	44571478953,4028	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
14.01.2022, 11:12	44575467057,5	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.01.2022, 11:12	44575467057,5	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
14.01.2022, 11:12	44575467196,4931	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
14.01.2022, 11:13	44575467948,669	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
14.01.2022, 11:14	44575468145,4282	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
14.01.2022, 11:14	44575468145,4282	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
17.01.2022, 09:30	44578396466,4468	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
25.01.2022, 08:44	44586364515,9606	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2022, 09:16	44586386388,588	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
25.01.2022, 11:40	44586486218,5185	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
25.01.2022, 11:40	44586486218,5185	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
25.01.2022, 11:41	44586487051,1343	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
26.01.2022, 11:19	44587471919,4329	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
31.01.2022, 08:17	44592345670,7986	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
31.01.2022, 10:17	44592428901,2037	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
31.01.2022, 10:17	44592428912,5347	1 (START)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
31.01.2022, 10:17	44592428923,7384	0 (STOP)	1130	Compressor block 2 - Compressor 1 motor failure
31.01.2022, 11:04	44592461337,8472	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
31.01.2022, 11:04	44592461349,4329	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
31.01.2022, 11:04	44592461349,4329	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
31.01.2022, 11:41	44592487069,213	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
31.01.2022, 12:37	44592525757,3032	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
31.01.2022, 12:37	44592525792,3032	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
31.01.2022, 12:37	44592525803,9815	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure