Alarms report 4.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.04.2022, 01:12	44654050282,8009	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050468,4722	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050480,2431	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:12	44654050502,6042	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 01:13	44654051208,9005	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.04.2022, 01:14	44654051694,294	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088749,1782	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 412.2 V)
03.04.2022, 02:07	44654088761,3889	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088761,3889	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088761,3889	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088761,3889	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088761,3889	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 02:07	44654088772,6273	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
03.04.2022, 02:08	44654089246,1806	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
03.04.2022, 07:49	44654326334,2361	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm

Alarms report 4.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
03.04.2022, 07:49	44654326368,5648	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
03.04.2022, 07:50	44654326404,1204	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
03.04.2022, 07:50	44654326449,3519	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
03.04.2022, 07:50	44654326484,838	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
03.04.2022, 07:50	44654326531,25	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
03.04.2022, 07:54	44654329525,6945	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
03.04.2022, 07:54	44654329525,6945	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
04.04.2022, 12:44	44655530708,75	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
04.04.2022, 12:44	44655530916,5509	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.04.2022, 13:11	44655549474,6412	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
04.04.2022, 13:11	44655549474,6412	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
04.04.2022, 13:11	44655549497,8704	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
04.04.2022, 13:11	44655549509,8495	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
04.04.2022, 13:11	44655549521,7361	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
04.04.2022, 13:11	44655549706,8634	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
05.04.2022, 11:01	44656459574,537	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
05.04.2022, 11:03	44656461063,9815	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
05.04.2022, 11:14	44656468477,5347	1 (START)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
05.04.2022, 11:14	44656468672,7315	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
05.04.2022, 11:18	44656470869,9074	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
05.04.2022, 11:18	44656470869,9074	0 (STOP)	1113	Compressor block 2 - oil low level alarm
05.04.2022, 11:18	44656471483,5417	1 (START)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
05.04.2022, 11:20	44656472824,7454	0 (STOP)	1137	Compressor block 2 - Compressor 3 low oil flow alarm
05.04.2022, 11:22	44656473922,3843	1 (START)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
05.04.2022, 11:23	44656474442,9398	0 (STOP)	1135	Compressor block 2 - Compressor 2 unacceptable refrigerant pressure
05.04.2022, 13:37	44656567782,6389	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
05.04.2022, 13:37	44656568036,6782	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
05.04.2022, 13:38	44656568685,544	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
05.04.2022, 13:45	44656573529,4097	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
06.04.2022, 08:25	44657351254,7569	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:25	44657351254,7569	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:25	44657351278,125	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:26	44657351485,8449	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:26	44657351728,8773	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:26	44657351798,912	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:26	44657351810,0579	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:26	44657351948,5301	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:30	44657354355,0231	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.04.2022, 08:30	44657354355,0231	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:30	44657354619,1898	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
06.04.2022, 08:49	44657367427,3611	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
06.04.2022, 08:50	44657368329,7801	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:50	44657368329,7801	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
06.04.2022, 08:57	44657373137,7315	1 (START)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:57	44657373344,5602	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
06.04.2022, 08:57	44657373448,9815	0 (STOP)	1114	Compressor block 3 - oil low level alarm
06.04.2022, 08:57	44657373460,3009	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
11.04.2022, 14:04	44662586315,8912	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
19.04.2022, 07:38	44670318296,0301	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 07:38	44670318319,4676	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 07:38	44670318319,4676	0 (STOP)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm

Alarms report 4.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
19.04.2022, 07:38	44670318353,669	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 07:38	44670318470,0926	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 405.9 V)
19.04.2022, 07:38	44670318596,6319	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 07:38	44670318596,6319	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 07:41	44670320366,6898	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 07:42	44670321312,2106	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399710,6019	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399825,8102	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399883,6574	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:35	44670399929,9653	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 09:38	44670401669,0393	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
19.04.2022, 09:42	44670404342,3148	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:42	44670404377,0486	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 09:47	44670408009,838	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 09:47	44670408056,1343	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 09:47	44670408079,294	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 11:37	44670484394,9769	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 11:37	44670484394,9769	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 11:37	44670484394,9769	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 11:37	44670484394,9769	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm

Alarms report 4.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
19.04.2022, 11:43	44670488637,1065	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 11:44	44670488904,5023	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 11:44	44670489100,3704	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 11:45	44670489619,3171	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 11:45	44670489701,1343	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 11:45	44670489747,581	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 11:57	44670498514,9306	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 11:58	44670498607,6389	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 11:58	44670498977,8125	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 11:58	44670499116,1343	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 11:58	44670499151,5394	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 12:27	44670518914,919	1 (START)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
19.04.2022, 12:29	44670520485,8681	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 12:30	44670521179,8843	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1010	0.01 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1030	0.03 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1020	0.02 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1040	0.04 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1070	0.07 - Evaporator - electrical power is switched off
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
19.04.2022, 13:40	44670570005,9144	0 (STOP)	1100	Main power supply interrupted (U = 0 V)
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready

Alarms report 4.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:40	44670570098,0903	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:42	44670570843,6111	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
19.04.2022, 13:42	44670571017,2569	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
19.04.2022, 13:42	44670571075,1273	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:42	44670571109,8495	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:42	44670571132,9861	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:42	44670571167,7199	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
19.04.2022, 13:42	44670571190,8796	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
19.04.2022, 13:42	44670571225,0232	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
19.04.2022, 13:43	44670572011,4931	1 (START)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
19.04.2022, 13:43	44670572023,0787	0 (STOP)	1142	Compressor block 3 - Compressor 2 motor failure
19.04.2022, 13:44	44670572879,3403	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
19.04.2022, 13:48	44670575597,662	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
19.04.2022, 13:48	44670575632,3727	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
25.04.2022, 13:59	44676583043,9236	1 (START)	1092	Condenser 2 is not ready
25.04.2022, 13:59	44676583043,9236	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
25.04.2022, 13:59	44676583043,9236	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
25.04.2022, 14:01	44676584247,5926	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
25.04.2022, 14:01	44676584247,5926	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
25.04.2022, 14:01	44676584247,5926	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
25.04.2022, 14:08	44676588941,8171	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.04.2022, 14:08	44676588941,8171	0 (STOP)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
25.04.2022, 14:08	44676589299,6528	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
25.04.2022, 14:09	44676589578,0787	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
25.04.2022, 14:09	44676589843,5185	0 (STOP)	1092	Condenser 2 is not ready
25.04.2022, 14:18	44676596455,9606	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
25.04.2022, 14:22	44676599036,5625	0 (STOP)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
25.04.2022, 14:22	44676599163,4144	1 (START)	1117	Compressor block 1 - oil filter alarm
28.04.2022, 07:17	44679303811,6667	1 (START)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
28.04.2022, 11:00	44679458469,9421	0 (STOP)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
28.04.2022, 11:00	44679458620,4282	1 (START)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure
28.04.2022, 11:05	44679462310,1736	0 (STOP)	1133	Compressor block 2 - Compressor 2 motor failure