Alarms report 9.2022

Date, Time	Time_ms	StateAfter	MsgNumber	MsgText
05.09.2022, 08:57	44809373108,125	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.09.2022, 08:57	44809373154,7917	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.09.2022, 14:30	44809604439,4676	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.09.2022, 14:30	44809604566,4583	1 (START)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
05.09.2022, 14:30	44809604648,4954	0 (STOP)	1124	Compressor block 1 - Compressor 2 motor failure
13.09.2022, 23:27	44817977214,2014	1 (START)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
14.09.2022, 09:38	44818401687,6736	0 (STOP)	1145	Compressor block 4 - Compressor 1 motor failure
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1093	Condenser 3 is not ready
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1082	Compressor block 2 is not ready
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1084	Compressor block 4 is not ready
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:29	44821395770,3356	1 (START)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:30	44821396102,0949	0 (STOP)	1081	Compressor block 1 is not ready
17.09.2022, 09:30	44821396102,0949	0 (STOP)	1107	Compressor block 1 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:30	44821396125,2778	0 (STOP)	1093	Condenser 3 is not ready
17.09.2022, 09:30	44821396159,9769	0 (STOP)	1082	Compressor block 2 is not ready
17.09.2022, 09:30	44821396159,9769	0 (STOP)	1108	Compressor block 2 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:30	44821396449,3866	0 (STOP)	1083	Compressor block 3 is not ready
17.09.2022, 09:30	44821396449,3866	0 (STOP)	1109	Compressor block 3 - phase monitor alarm
17.09.2022, 09:57	44821415009,1435	0 (STOP)	1050	0.05 - Evaporator - electrical power is switched off
17.09.2022, 10:02	44821418178,125	0 (STOP)	1084	Compressor block 4 is not ready
17.09.2022, 10:02	44821418178,125	0 (STOP)	1110	Compressor block 4 - phase monitor alarm